



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000699

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 29.04.2015 г. по 28.04.2020 г. код ОК 005 (ОКП) 57 7210

№ ССБК RU.ПБ09.Н000412 код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Вымпел-М». ИНН 4342004171. Адрес: 612606, Россия, Кировская область, г. Котельнич, ул. Победы, д. 84а. Телефон (83342) 4-22-84; факс (83342) 4-22-84; e-mail: vimpel-m@inkoer.ru

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Вымпел-М». ИНН 4342004171. Адрес: 612606, Россия, Кировская область, г. Котельнич, ул. Победы, д. 84а. Телефон (83342) 4-22-84; факс (83342) 4-22-84; e-mail: vimpel-m@inkoer.ru

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ», рег. № ССБК RU.ПБ09. Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское ш., 25, тел. +74957717472

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Изделия из древесно-полимерных композитов толщиной от 22 мм до 30 мм. ТУ 5772-001-49602029-2015. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – ДЗ, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т4, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП4.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 680-С от 20.04.2014 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г.; Акт анализа состояния производства № 0490-АП/ДБ от 16.03.2015 г., ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

А.А. Козарицкий

